

Ausfachung Außen: Geflecht und Leichtlehmsteine

Pos.	Menge	Einheit	Leistungstext	EP	GP
3.1.2.1	1	m ²	<p>Neuausfachung in traditioneller Technik - Stakung , Geflecht und Stampflehm</p> <p>Einpassen von neuen, gesägten Eichenstaken in die vorhandenen Balkennuten. Ausflechten des Gefaches mit Weidenruten. Aufbringen einer Schicht aus Strohlehm (conluto 04.001) auf das Flechtwerk von innen und außen, D = ca. 8 cm. Nebenleistungen, besondere Leistungen und Abrechnung analog VOB DIN 18330 (Maurerarbeiten).</p>		
3.1.2.3	1	m ²	<p>Gefachmauerwerk Außen aus Leichtlehmsteinen NF 1200</p> <p>Liefern des Materials und fachgerechter Einbau. Ausmauern der Gefache mit einem Leichtlehmstein NF 1200 (conluto 07.011; 11,5 cm Mauerwerk) und Leichtlehm-Mauermörtel (conluto 05.022). Sorgfältige, vollfugige Ausführung in werkgerichtetem Verband. Verbinden der Ausfachung mit den Fachwerkhölzern durch Einbau von Dreikanteckleisten oder durch andere geeignete Maßnahmen. Fugen außen nach dem Vermauern rechtwinklig auskratzen (Fugentiefe gleich Fugenbreite). Aufmaß: nach VOB DIN 18330.</p>		